

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды
РЭУ «Таманский групповой водопровод»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за июль 2022год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		26	26	26
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	1
3	Привкус	балл	2	1	1	1
4	Цветность	град.	20	5,2	35	38
5	Мутность	мг/дм ³	1,5	<1,0	29,0	32,0
6	Водородный показатель рН	ед.рН	6,0-9,0	8,3	8,0	8,0
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,34	2,32	2,72
8	Щелочность	ммоль/дм ³		2,9	2,9	2,9
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,9	3,05	2,95
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	300	390	410
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	46	55	50
12	Хлориды	мг/дм ³	350	15,0	11	12
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	0,0078	0,0080
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	2,09	2,04	2,06
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,10	<0,10	<0,10
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	<0,05	1,01	1,00
17	Медь (Cu ²⁺)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²⁺)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	0,0225	0,0327
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	0,109	<0,5	<0,5
24	Нитрофлок остаточ.	мг/дм ³	2,0	< 0,022		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,38	0,38
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			2,1	2,1
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			4,98	4,98
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,29	0,29
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,020		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

И.о. начальника РЭУ «ТамГВ»

Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории

Бурцева Т.И.